

## Pilisszentkereszti Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz

Mintavétel időpontja:

2026.06.16

Vizsgált Komponens	Határérték	Mért érték	Mérték-egység
pH	6,5-9	8	-
Nitrátion		19	mg/l
Nitrition		0,76	mg/l
Összes oldott anyag		690	mg/l
Összes lebegő anyag	50	150	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	V.1.-XI.15.:5	0,1	N mg/l
BOI <sub>5</sub> (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	58	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1110	µS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	2,5	mg/l
KOI <sub>k</sub> (dikromátos oxigénfogyasztás)	75	214	O <sub>2</sub> mg/l
Összes foszfor	5	5,17	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		40	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	510	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	V.1.-XI.15.:20	4,7	N mg/l
Összes nitrogén	V.1.-XI.15.:25	15,7	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja:

2026.07.01