

Pilisvörösvári Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz

Mintavétel időpontja:

2025.04.07

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9	7,7	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1450	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	75	40	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	5	4,4	N mg/l
Nitrition		1,12	mg/l
Nitrátion		12,1	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	30	7,5	N mg/l
Összes nitrogén	25	9,61	N mg/l
Összes foszfor	5	3,15	P mg/l
Összes oldott anyag		850	mg/l
Összes lebegő anyag	35	65	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		680	mg/l
Lebegő ásványi anyag		20	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	5,5	mg/l