

Pilisvörösvári Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz

Mintavétel időpontja:

2026.03.09

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9	7,7	-
Nitrátion		6	mg/l
Nitrition		0,4	mg/l
Összes oldott anyag		780	mg/l
Összes lebegő anyag	35	10	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	5	16,8	N mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	10	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1430	μS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	75	40	O ₂ mg/l
Összes foszfor	5	3,15	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		615	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	30	18,3	N mg/l
Összes nitrogén	25	20	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja:

2026.03.25