

Pilisvörösvári Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2025.01.27

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9	7,5	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1540	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	75	65	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	11	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	5	10,6	N mg/l
Nitrition		0,77	mg/l
Nitrátion		4,3	mg/l
Összes szerves nitrogén	30	11,8	N mg/l
Összes nitrogén	25	15,1	N mg/l
Összes foszfor	5	4,99	P mg/l
Összes oldott anyag		890	mg/l
Összes lebegő anyag	35	26	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		705	mg/l
Lebegő ásványi anyag		<10	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l