

Rádi Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2025.01.28

Vizsgált Komponens	Határérték	Mért érték	Mérték-egység
pH	6,5-9	7,2	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1370	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	200	49	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	50	<10	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	V.1.-XI.15.: 5	2	N mg/l
Nitrition		3,2	mg/l
Nitrátion		69	mg/l
Összes szerves nitrogén	V.1.-XI.15.: 40	18,8	N mg/l
Összes nitrogén	V.1.-XI.15.: 35	21,3	N mg/l
Összes foszfor	5	<0,5	P mg/l
Összes oldott anyag		910	mg/l
Összes lebegő anyag	75	305	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	640	mg/l
Lebegő ásványi anyag		<10	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l