

Rádi Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2025.07.14

Vizsgált Komponens	Határérték	Mért érték	Mérték-egység
pH	6,5-9	7,4	-
Nitrátion		52	mg/l
Nitrition		2	mg/l
Összes oldott anyag		490	mg/l
Összes lebegő anyag	75	320	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	V.1.-XI.15.: 5	0,21	N mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	50	49	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1070	μS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	2,5	mg/l
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	200	232	O ₂ mg/l
Összes foszfor	5	6,32	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		165	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	385	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	V.1.-XI.15.: 40	12,8	N mg/l
Összes nitrogén	V.1.-XI.15.: 50	22,6	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja:

2025.08.05