

## Rádi Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz  
Mintavétel időpontja:

2026.04.28

| Vizsgált Komponens                               | Határérték      | Mért érték | Mérték-egység       |
|--|-----------------|------------|---------------------|
| pH   | 6,5-9           | 7,3        | -                   |
| Nitrátion  |                 | 70         | mg/l                |
| Nitrition  |                 | 1,03       | mg/l                |
| Összes oldott anyag                              |                 | 750        | mg/l                |
| Összes lebegő anyag                              | 75              | 70         | mg/l                |
| Ammónia-ammónium-nitrogén                        | V.1.-XI.15.: 5  | 0,12       | N mg/l              |
| BOI <sub>5</sub> (5 napos biokémiai oxigénigény) | 50              | 20         | mg/l                |
| Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on      |                 | 1230       | μS/cm               |
| SZOE (szerves oldószer extrakt)                  | 5               | <2,0       | mg/l                |
| KOI <sub>k</sub> (dikromátos oxigénfogyasztás)   | 200             | 41         | O <sub>2</sub> mg/l |
| Összes foszfor                                   | 5               | 1,32       | P mg/l              |
| Lebegő ásványi anyag                             |                 | 50         | mg/l                |
| Összes oldott ásványi anyag                      | 2000            | 550        | mg/l                |
| Összes szervesetlen nitrogén                     | V.1.-XI.15.: 40 | 16,5       | N mg/l              |
| Összes nitrogén                                  | V.1.-XI.15.: 50 | 22         | N mg/l              |

Utolsó feltöltés időpontja:

2026.05.21