

Rádi Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz

Mintavétel időpontja:

2026.07.13

Vizsgált Komponens	Határérték	Mért érték	Mérték-egység
pH	6,5-9	7,7	-
Nitrátion		61	mg/l
Nitrition		2,7	mg/l
Összes oldott anyag		640	mg/l
Összes lebegő anyag	75	10	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	V.1.-XI.15.: 5	0,25	N mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	50	<10	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1010	μS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	200	36	O ₂ mg/l
Összes foszfor	5	0,52	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	470	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	V.1.-XI.15.: 40	15,1	N mg/l
Összes nitrogén	V.1.-XI.15.: 50	15,9	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja:

2026.07.29