

Romhányi Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz

Mintavétel időpontja:

2025.03.17

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9	7,6	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1070	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	75	40	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	2	0,11	N mg/l
Nitrition		0,04	mg/l
Nitrátion		14,2	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	30	3,4	N mg/l
Összes nitrogén	30	5,16	N mg/l
Összes foszfor	2	<0,5	P mg/l
Összes oldott anyag		320	mg/l
Összes lebegő anyag	35	<10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		240	mg/l
Lebegő ásványi anyag		<10	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	2	mg/l