

## Romhányi Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz  
Mintavétel időpontja:

2026.05.19

| Vizsgált Komponens                               | Határ-<br>érték | Mért<br>érték | Mérték-<br>egység   |
|--|-----------------|---------------|---------------------|
| pH   | 6,5-9           | 7,3           | -                   |
| Nitrátion  |                 | 5,1           | mg/l                |
| Nitrition  |                 | 0,6           | mg/l                |
| Összes oldott anyag                              |                 | 630           | mg/l                |
| Összes lebegő anyag                              |                 | <10           | mg/l                |
| Ammónia-ammónium-nitrogén                        | 2               | 0,12          | N mg/l              |
| BOI <sub>5</sub> (5 napos biokémiai oxigénigény) | 25              | <10           | mg/l                |
| Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on      |                 | 1010          | μS/cm               |
| SZOE (szerves oldószer extrakt)                  | 5               | <2,0          | mg/l                |
| KOI <sub>k</sub> (dikromátos oxigénfogyasztás)   | 125             | 29            | O <sub>2</sub> mg/l |
| Összes foszfor                                   | 2               | 0,81          | P mg/l              |
| Lebegő ásványi anyag                             | 35              | <10           | mg/l                |
| Összes oldott ásványi anyag                      |                 | 510           | mg/l                |
| Összes szervesetlen nitrogén                     | 10              | 1,5           | N mg/l              |
| Összes nitrogén                                  | 30              | <5            | N mg/l              |

Utolsó feltöltés időpontja:

2026.06.02