

Romhányi Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz

Mintavétel időpontja:

2025.06.04

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9	7,4	-
Nitrátion		<1	mg/l
Nitrition		<0,03	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		760	mg/l
Lebegő ásványi anyag		665	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	2	115	N mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	792	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1850	μS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	94	mg/l
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	1366	O ₂ mg/l
Összes foszfor	2	16,8	P mg/l
Összes lebegő anyag	35	80	mg/l
Összes oldott anyag		510	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	10	115	N mg/l
Összes nitrogén	30	142	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja:

2025.06.20