

Romhányi Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz

Mintavétel időpontja:

2025.12.08

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9	7,5	-
Nitrátion		83	mg/l
Nitrition		0,15	mg/l
Összes oldott anyag		650	mg/l
Összes lebegő anyag		<10	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	2	0,06	N mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1080	μS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	23	O ₂ mg/l
Összes foszfor	2	1,28	P mg/l
Lebegő ásványi anyag	35	<10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		530	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	10	19,2	N mg/l
Összes nitrogén	30	19,3	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja:

2025.12.16