

Szentei Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2025.06.10

Vizsgált Komponens	Határérték	Mért érték	Mérték-egység
pH	6,5-9	7,4	-
Nitrition		<1	mg/l
Nitrátion		<0,03	mg/l
Összes oldott anyag		690	mg/l
Összes lebegő anyag	100	200	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	V.1-XI.15.: 5	84,5	N mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	80	336	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1610	μS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	29	mg/l
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	300	630	O ₂ mg/l
Összes foszfor	5	12,8	P mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	15	mg/l
Lebegő ásványi anyag		465	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	V.1-XI.15.: 20	84,5	N mg/l
Összes nitrogén	V.1-XI.15.: 25	102	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja:

2025.06.20