

Szentendrei Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz

Mintavétel időpontja:

2025.08.06

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9	8	-
Nitrátion		57	mg/l
Nitrition		0,08	mg/l
Összes oldott anyag		720	mg/l
Összes lebegő anyag	35	25	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	5	0,11	N mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1110	μS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	75	30	O ₂ mg/l
Összes foszfor	2	2,01	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		550	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	30	13,2	N mg/l
Összes nitrogén	25	13,8	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja:

2025.08.18