

Szentendrei Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz

Mintavétel időpontja:

2026.01.13

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9	7,6	-
Nitrátion		48,2	mg/l
Nitrition		1,08	mg/l
Összes oldott anyag		740	mg/l
Összes lebegő anyag	35	10	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	5	2,6	N mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1240	μS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	75	39	O ₂ mg/l
Összes foszfor	2	1,18	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		<10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		480	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	30	14	N mg/l
Összes nitrogén	25	15,9	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja:

2026.01.21