

Szentendrei Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2026.05.06

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9	8,2	-
Nitrátion		41,4	mg/l
Nitrition		0,33	mg/l
Összes oldott anyag		720	mg/l
Összes lebegő anyag	35	10	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	5	0,24	N mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1260	μS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	75	41	O ₂ mg/l
Összes foszfor	2	1,8	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		630	mg/l
Összes szerves nitrogén	30	9,9	N mg/l
Összes nitrogén	25	11,4	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja:

2026.05.21