Szentendrei Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja: *2026.10.05*

Vizsgált Komponens	Határ-érték	Mért érték	Mérték-egység
pH	6,5-9	7,9	-
Nitrátion		75	mg/l
Nitrition		0,32	mg/l
Összes oldott anyag		720	mg/l
Összes lebegő anyag	35	40	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	5	0,26	N mg/l
BOI_5 (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1190	µS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l
KOI_k (dikromátos oxigénfogyasztás)	75	23	O2 mg/l
Összes foszfor	2	0,75	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		20	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		530	mg/l
Összes szervetlen nitrogén	30	17,6	N mg/l
Összes nitrogén	25	17,8	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja: *2026.11.22*