

Szobi Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2025.01.28

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9	7,6	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1320	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	220	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	51	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	0,06	N mg/l
Nitrition		0,48	mg/l
Nitrátion		74	mg/l
Összes szerves nitrogén	30	17,2	N mg/l
Összes nitrogén	35	26	N mg/l
Összes foszfor	5	2,45	P mg/l
Összes oldott anyag		830	mg/l
Összes lebegő anyag	35	165	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		615	mg/l
Lebegő ásványi anyag		42	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	< 2,0	mg/l