

Szobi Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz

Mintavétel időpontja:

2025.04.09

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9	8	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1180	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	79	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	18	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	0,11	N mg/l
Nitrition		0,46	mg/l
Nitrácion		19,5	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	30	4,7	N mg/l
Összes nitrogén	35	16,3	N mg/l
Összes foszfor	5	1,47	P mg/l
Összes oldott anyag		810	mg/l
Összes lebegő anyag	35	85	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		575	mg/l
Lebegő ásványi anyag		80	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	< 2,0	mg/l