

Szobi Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz

Mintavétel időpontja:

2026.04.13

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9	7,7	-
Nitrátion		93	mg/l
Nitrition		1,52	mg/l
Összes oldott anyag		770	mg/l
Összes lebegő anyag	35	150	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	0,77	N mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	31	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1230	μS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	185	O ₂ mg/l
Összes foszfor	5	3,85	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		50	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		560	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	30	22,6	N mg/l
Összes nitrogén	35	27,1	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja:

2026.05.05