

Szobi Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2026.08.17

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9	7,8	-
Nitrátion		98	mg/l
Nitrition		0,26	mg/l
Összes oldott anyag		820	mg/l
Összes lebegő anyag	35	140	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	0,14	N mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1300	μS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	211	O ₂ mg/l
Összes foszfor	5	6,06	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		40	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		600	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	30	22,8	N mg/l
Összes nitrogén	35	24,5	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja:

2026.09.01