

Szobi Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2026.03.11

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9	7,9	-
Nitrátion		66	mg/l
Nitrition		0,08	mg/l
Összes oldott anyag		890	mg/l
Összes lebegő anyag	35	140	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	<0,05	N mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	34	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1530	μS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	131	O ₂ mg/l
Összes foszfor	5	3,39	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		60	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		580	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	30	15,2	N mg/l
Összes nitrogén	35	22,4	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja:

2026.03.25