

## Szügyi Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz  
Mintavétel időpontja:

2026.04.15

Vizsgált Komponens	Határérték	Mért érték	Mérték-egység
pH	6-9,5	7,4	-
Nitrátion		<1	mg/l
Nitrition		<0,03	mg/l
Összes oldott anyag		1290	mg/l
Összes lebegő anyag	75	240	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	V.1-XI.15.:20	83,6	N mg/l
BOI <sub>5</sub> (5 napos biokémiai oxigénigény)	50	340	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		2480	μS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	10	35	mg/l
KOI <sub>k</sub> (dikromátos oxigénfogyasztás)	200	586	O <sub>2</sub> mg/l
Összes foszfor	10	19,8	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		60	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		1020	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	V.1-XI.15.:50	83,6	N mg/l
Összes nitrogén	V.1-XI.15.:55	91,2	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja:

2026.05.05