



TISZTELT ÜGYFELŰNK!

A közműves szennyvízelvezetés műszaki előírásait a 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról, valamint a törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról rendelkező 58/2013.(II.27.) sz. Kormányrendelet szabályozza.

Lakossági szennyvízelvezetés szolgáltatás a *háztartási szennyvíz* elvezetését és kezelését foglalja magába. Csapadékvíz vagy talajvizet, illetve állattartásból eredő szennyvizet a szennyvíz törzshálózatba bevezetni **TILOS!** (Kivéve egyesített rendszerű csatornahálózat esetén. Ekkor a csapadékvíz bevezethető.)

Szennyvízelvezetés szolgáltatás igénybevétele az alábbiak szerint valósulhat meg:

Információ az Ügyfélkapcsolati Központunktól kapható, illetve Társaságunk honlapján (www.dmrvzrt.hu) található.

1. Közműcsatlakozás megrendelése

1.1. Kiépített szennyvíz törzshálózat mentén fekvő ingatlan esetében a szennyvízbekötést az ingatlan tulajdonosa vagy egyéb jogcímen használója az ingatlan tulajdonosának írásbeli hozzájárulásának birtokában kezdeményezheti, a Szennyvíz bekötés igénylése (új bekötés, áthelyezés, felbővítés) (Ü72023) dokumentumon, amit a területileg illetékes Ügyfélkapcsolati csoportjainknál vehet át, illetőleg a honlapunkról is letölthető. A nyomtatványon az adatok kitöltése és az ingatlantulajdonos nyilatkozatának aláírása mellett, az 1.2. pontban meghatározott tartalmú bekötési terv szükséges.

Amennyiben a közterületi bekötővezeték kiépítése a gerincvezetékkel egyidőben nem történt meg, a megrendeléshez szükséges az illetékes közútkezelő hozzájáruló nyilatkozata.

A szennyvíz-bekötővezeték megépítését a szolgáltató DMRV ZRT. vagy az általa megbízott vállalkozó, illetve az igénybejelentő által kiválasztott, a kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszerek nyilvántartásában szereplő személy végezheti, melynek munkadíját az igénybejelentő köteles megelőlegezni.

Ha a víziközmű-törzshálózat a szomszédos magántulajdonban álló ingatlan mentén fekszik, a bekötés a szomszédos ingatlan tulajdonosának hozzájárulásával – az ingatlantulajdonosok megállapodása (szerződéses szolgálat) alapján – a szomszédos ingatlan igénybevételével is elvégezhető. A szerződésnek tartalmaznia kell a víziközmű elhelyezésével, az ingatlan használatával kapcsolatos kölcsönös jogokat és kötelezettségeket. Ebben az esetben a szerződést az igénybejelentéshez kell csatolni.

A vezetékátvezetési szolgálommal kapcsolatos ügyintézés és a telekkönyvi bejegyeztetés, megrendelő-felhasználó feladata.

1.2. Szennyvíz-törzshálózatba való bekötés iránti hozzájáruláshoz szükséges terv tartalma

1. Műszaki leírás, mely tartalmazza:

- a)** A kérelmező (tulajdonos) nevét, postai címét.
- b)** Az ingatlan 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát és földhivatali térképmásolatát (TAKARNET rendszerből származó másolat megfelel).
- c)** Ha a víziközmű-törzshálózat a szomszédos magántulajdonban álló ingatlan mentén fekszik, a bekötés a szomszédos ingatlan tulajdonosának hozzájárulásával – az ingatlantulajdonosok megállapodása (szerződéses szolgálat) alapján – a szomszédos ingatlan igénybevételével is elvégezhető. A szerződésnek tartalmaznia kell a víziközmű elhelyezésével, az ingatlan használatával kapcsolatos kölcsönös jogokat és kötelezettségeket. A szerződést az igénybejelentéshez kell csatolni.
- d)** Az elvezetendő szennyvíz napi átlagos és csúcsidei mennyiségét (m³/nap), minőségét.
- e)** Nyomott rendszerű hálózat esetén a tervdokumentációt az ME72011 sz. műszaki előírásnak megfelelően kérjük elkészíteni.



2. Helyszínrajzon (1:200, 1:500 léptékben) a gerincvezeték-től az ellátandó épület faláig (udvartéri vezetékek) kell a belső hálózatot ábrázolni, jelölve:
 - a) Az érintett ingatlant és annak helyrajzi számát, illetve házszámát.
 - b) A szennyvízhálózatok nyomvonalát, átmérőjét, anyagát, lejtését, jellemző pontjainak abszolút magassági adatait.
 - c) A szennyvízhálózat-hoz tartozó berendezések (aknák, szennyvízátemelő, stb.) helyét, különösen egy gravitációs rendszer-nél a tervezett bekötővezeték közrefogó a törzshálózaton lévő két szomszédos közterületi tisztítóakna ábrázolása és a főbb műszaki paraméterek feltüntetése szükséges és kötelező.
3. Új bekötővezeték létesítése esetén a közútkezelő és a közterület tulajdonosának hozzájárulását.

A tervdokumentáció minimális tartalmi követelményeit az ME72001 számú szennyvíz-bekötési mintaterv tartalmazza, mely honlapunkon elérhető.

Amennyiben a bekötővezeték nem a gerinchálózattal együtt épült ki, úgy a bekötési terv társközművekkel való közműegyeztetése kötelező.

2. Ügymenet

- a.) Megrendelés benyújtása az 1.2 pont szerint, amelynek tartalmaznia kell a jogosult szaktervező által kitöltött műszaki leírást és az általa készített bekötési tervet.

A benyújtásra kerülő dokumentációnak meg kell felelnie a szolgáltató által összeállított (ME72005, és ME72011) nyomtatványokban foglaltaknak az ingatlan védelme, a rendszer működőképessége és üzembiztonsága érdekében.

Fentiekén túlmenően új szennyvíz-bekötővezeték létesítésekor szükségesek a közműegyeztetések, illetőleg a közútkezelői hozzájárulás megszerzése is.
 - b.) Az Ügyfélkapcsolati csoporthoz benyújtott megrendelés alapján a benyújtott tervdokumentáció megfelelőségéről a szolgáltató 15 napon belül nyilatkozik. (Elfogadja vagy hiánypótlásra visszaküldi.)
 - c.) Az elfogadott bekötési terv birtokában a szennyvíz-bekötővezeték megépítését a szolgáltató DMRV ZRT. vagy az általa megbízott vállalkozó, illetve az igénybejelentő által kiválasztott, a kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszervezők nyilvántartásában szereplő személy végezheti. Ennek munkadíját az igénybejelentő köteles megfizetni.
 - d.) Az elfogadott bekötési terv birtokában a telken belüli házi szennyvízhálózat az ingatlan-tulajdonos (megrendelő) és a tervező felelősségével megvalósítható. Az ingatlanon belül, a házi csatorna kialakításánál az ME72005 és az ME72011 műszaki előírásban foglaltak az ingatlan védelme, a rendszer működőképessége és üzembiztonsága érdekében betartandók! A belső szennyvízhálózat elkészültét megrendelő köteles a szolgáltató-nak bejelenteni. Szolgáltató 8 napon belül helyszíni szemlét tart – a megrendelő költségén – nyilatkozik a szemle eredményességéről. A szemlén ellenőrizzük a meglévő zárt szennyvíztároló kiiktatását és a csapadék-bevezetés tilalmának betartását, saját vízellátó mű meglétét, valamint leolvasásra kerül az ingatlan vízmérője is.
- Az ingatlan engedély szerint megépült szennyvíz-bekötővezetése (a házi szennyvízhálózatot ide nem értve) a továbbiakban a közüzemi szennyvízelvezető rendszer részét képezi.

A szennyvízelvezetéssel kapcsolatos további kérdésével forduljon személyesen Ügyfélkapcsolati csoportjainkhoz.