



I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

- 1.) Az 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról a 63.§ 2 és 7 pontjaiban kimondja, hogy
 - A nem víziközműből származó víz azon mennyiségének mérésére, amelyet a felhasználó közüzemi szennyvízhálózatba vezet be, telki vízmérőt kell beépítenie, és kérnie kell annak leszerelést megakadályozó zárral vagy plombával történő ellátását a víziközmű-szolgáltatótól.
 - Ha a felhasználási helyen keletkezett szennyvizet saját célú szennyvíz-elhelyező műbe és közcsatornába egyidejűleg vezetik, a víziközmű-szolgáltató és a szennyvíz-elhelyező mű működését engedélyező hatóság jogosult a közműves ivóvízhálózatból és a saját célú vízkivételi műből származó víz, illetve az elvezetett szennyvíz mért mennyiségét ellenőrizni.
- 2.) Amennyiben az ingatlanon lévő saját vízműből (pl. ásott, vagy fúrt kút, illetőleg szigetelt falú esővízgyűjtő, víztároló) szivattyúval történik a víz kiemelése és abból szennyvíz keletkezhet, abban az esetben a kitermelt víz mennyiségét mérni kell. Ha a víz kivétele kézi működtetésű – kézi csörlő, gémeskút – megoldással történik, úgy a kiemelt víz mennyiségének hiteles mérése nem lehetséges.
- 3.) A saját vízműből nyert víz kizárólag locsolási célra történő felhasználása esetén nincs szükség vízmérésre.
- 4.) Előzőek szerint tehát amennyiben a kút vize olyan fogyasztóhelyen kerül kiengedésre, ahol a vízből szennyvíz keletkezik, és az a közcsatornába kerül bevezetésre, úgy a saját kút vízkivételénél hiteles vízmérőt szükséges az ingatlantulajdonosnak, illetőleg a szennyvízkibocsátónak beszereztetnie. Ebben az esetben a kút vízmérőjén, a bekötési vízmérőhöz hasonlóan a teljes átfolyt és mért vízmennyiség után csatornahasználati díjat kell fizetni.
- 5.) A saját vízműből kivett, méréssel megállapított vízmennyiségből keletkezett igénybevett szennyvízelvezetési szolgáltatás díjának elszámolására a szolgáltatóval KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS-t kell kötni. Ezt a Szolgáltató kezdeményezi a benyújtandó telki vízmérő felszerelési terv engedélyezése során.
- 6.) A mérősítés kialakítását és költségének viselését – beleértve a telki vízmérő hitelesítésének költségeit is – a saját vízbázisból nyert víz felhasználója, mint szennyvízkibocsátó viseli.
- 7.) Saját vízbázisból nyert vízhasználat esetén az **időszakos locsolási kedvezmény** igénybevételére nincs lehetőség, de külön engedély és a Szolgáltatóval kötött KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS alapján **locsolási vízmérő**, mint mellékmérő **felszerelhető**. (Ez esetben a csatornahasználati díjnál – a SZERZŐDÉS figyelembe vételével – levonásra kerül a saját kút mérőjén mért vízmennyiségből a locsolási mérőn mért vízmennyiség.)
- 8.) A telki vízmérő leolvasását a bekötési vízmérő leolvasásával egy időben Szolgáltató végzi, és ez alapján készíti a csatornahasználati díj számlát, mely tartalmazza a csatornahasználatnál törvényileg előírt környezetterhelési díjjelemet is.
- 9.) Csak hitelesített vízmérőt lehet beépíteni. **A telki vízmérő hitelesítési ideje nyolc év**, amelynek lejártakor a Szolgáltató értesítése alapján a szolgáltatást igénybe vevő, a telki vízmérőt saját költségén újra hitelesítteti, vagy azt új, hiteles idejűre cseréli, cserélteti.
Amennyiben a Szolgáltató értesítésében szereplő határidőre nem történik meg a saját vízmű vízmérőjének hitelesítése, úgy azt a Szolgáltató saját maga elvégzi, illetőleg elvégezteti, majd annak költségét kiszámlázza a Fogyasztónak.

**II. MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK**

- 1.) A saját vízmű mérésítésének Szolgáltató részére történő bejelentéséhez bejelentőnek saját költségén kamarai tervezői jogosultsággal rendelkező tervező által készített műszaki dokumentációt kell benyújtania, ami tartalmazza a következőket:
- ivóvízbekötéssel nem rendelkező ingatlan esetében az Ü72003 űrlap és mellékletének, ivóvízbekötéssel rendelkező ingatlan esetében az Ü72016 űrlap és mellékletének kitöltése 2 pld-ban.
 - Átnézeti helyszínrajz.
 - Fogyasztói adatok.
 - I. fokú építési hatóság jóváhagyása.
 - Részletes helyszínrajz a saját víznyerő hely, illetve vízellátó létesítmény pontos feltüntetésével.
 - Szennyvízelvezetés nyomvonala a szolgáltatási pontig.

Az 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet 79. § 4. bekezdés értelmében az ivóvíz közműhálózatba bekapcsolt házi ivóvízhálózatot saját célú vízkivételi művel összekötni tilos!

Közműves ivóvízellátás esetén a tervdokumentációt az alábbi szempontok figyelembe vételével kell elkészíteni:

- a közüzemi, illetve saját víznyerő helyről származó vizek keveredését – vízszál megszakítással – kizáró csomópontok ábrázolása,
 - a kútvíz vezetéke annak teljes nyomvonalán a vezeték anyagában, színében, feliratozásában megkülönböztethető legyen az ivóvízvezetékétől (ez vonatkozik a mérőhely kialakítására és a mérőre is),
 - a kútvíz vezeték épületen belül a lehető legrövidebb úton haladjon a fogyasztóhelyig,
 - a tervdokumentáció tartalmazza az udvartéri és az épület belső vízhálózatait is,
 - egy csapolónál a két, különböző eredetű víz nem használható.
- 2.) A telki vízmérőt a saját vízműhöz, víznyerő helyhez a lehető legközelebb kell beépíteni beton, vagy műanyag vízmérő aknába, amelynek méretei:
- beton 1.000 x 1.000 x 1.300 mm /belméret/,
 - műanyag Ø 1.000 mm.
- Mindkét akna rendelkezzen fedlappal, és mászható kialakítású legyen.
- 3.) Műszakilag indokolt esetben a víznyerő helyről távolabb is beépíthető a telki vízmérő, akár épületen belül is. Ebben az esetben vízmérő előtti lecsatlakozás nem alakítható ki.
- 4.) Kültéri beépítés esetén a telki vízmérő ún. „aknás” kivitelű legyen /sárgaréz mérőház/, beltéri alkalmazás esetén fagymentes helyen ún. „lakásvízmérő” is beépíthető. Mindkét kialakítás esetén a MOM gyártmányú vízmérő ajánlott.

III. EGYEBEK

- 1.) Szolgáltató azon fogyasztóival köt KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS-t
- akinek 90 napot meghaladó díjtarozása nincs,
 - aki a saját vizét mérő vízmérő leolvasását biztosítja.
- 2.) Szolgáltató a telki vízmérés kialakításáról készített és benyújtott műszaki dokumentációt 15 napon belül elbírálja, és arról kérelmezőt értesíti.
- 3.) A kivitelezést követően Szolgáltató a telki vízmérőt és annak beszerelését a helyszínen szemle keretében ellenőrzi. A szemle és a plombálás költsége kérelmezőt terheli.
- 4.) Fagyvédelmi célból a telki vízmérő nem szerelhető ki.