



## **I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK**

- 1.) A locsolási célú vízvételre azokon az önálló saját használatú kerttel és ivóvíz szolgáltatással rendelkező ingatlanokon nyílik lehetőség, amelyek a csatornára is rá vannak kötve. Amennyiben az ingatlanon mellékvízmérővel történik a vízfogyasztás mérése, úgy abban az esetben is lehetséges locsolási mellékvízmérő felszerelése.  
Locsolási mellékvízmérő kérelmezhető egy társasház albetétjeként szereplő, külön helyrajzi számmal rendelkező lakás, valamint osztatlan közös tulajdonban lévő önálló lakásként nyilvántartott lakóegység esetében is.  
A csatornadíj alapját képező szennyvízmennyiség ezeken az ingatlanokon a bekötési vízmérő és a locsolási célú mellékvízmérő által mért vízmennyiségek különbsége alapján kerül megállapításra, minden év április 01. napjától október 31. napjáig terjedő időszakban (továbbiakban: locsolási időszak.)
- 2.) Locsolási vízhasználat  
Az ingatlan házi kertjében és parkosított részén lévő gyepek, díszcserjék, virágok és konyhakerti növények ápolására, locsolási időszakban felhasznált ivóvízmennyiség.  
**Nem minősül locsolási vízhasználatnak** az ezt meghaladó, gazdálkodási, növénytermesztési célt szolgáló öntözésre felhasznált vízmennyiség (kertészet, gyümölcs- és szőlőtermelés, ültetvény, stb.), valamint az ingatlanon lévő medencék, illetve mesterséges tavak töltése.
- 3.) Az ivóvízzel való takarékoskodás és a közületek, valamint a lakosság biztonságos ivóvízellátása érdekében locsolási célú vízhasználat **NEM LÉTESÍTHETŐ** az alábbi ingatlanok esetében, ahol:
  - a.) Locsolási célú ivóvízszükségletének kielégítésére a szolgáltatói közműhálózaton kívüli egyéb alternatív – saját tulajdonú kút, vásárolt víz, felszíni vízhasználat – vízbeszerzési lehetőség van.
  - b.) A Felhasználó az árhatóság által megállapított %-os locsolási kedvezményt igénybe veszi. [58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 63. § (6) d.)]
  - c.) Igénybejelentése – a szolgáltató által lefolytatott ellenőrzés alapján – valótlant tartalmaz.
- 4.) A locsolási célú vízvételre a Felhasználó saját költségén, kamarai tervezői jogosultsággal rendelkező tervezővel tervet készíttet, melyet jóváhagyásra a szolgáltatóknak be kell nyújtani.  
A terv tartalmazza a Felhasználó saját költségén kialakítandó vízmérőhely és vízmérő beépítési tervét és annak műszaki leírását. A műszaki követelményeket a II. fejezet tartalmazza
- 5.) A locsolási célú vízvételre vonatkozó **KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS-t** Szolgáltató csak azokkal a Felhasználókkal köt:
  - az ingatlan vízfogyasztása bekötési vízmérővel, vagy mellékvízmérővel mért,
  - az ingatlan szennyvízszolgáltatással ellátott,
  - akik rendelkeznek aláírt ivóvíz és szennyvíz szolgáltatási szerződéssel, vagy mellékszolgáltatási szerződéssel,
  - a locsolási célú mellékvízmérőnek a házi vezetékhálózatba történő beépítéséhez a bekötési vízmérő szerinti felhasználó (üzemeltető, közös képviselő) írásban előzetesen hozzájárult, amennyiben az igénylő és a bekötési vízmérő szerinti felhasználó nem ugyanaz,
  - akik a vízmérő leolvasás lehetőségét biztosították,
  - az adott felhasználási helyen lejárt határidejű, vagy vitatott díjtartozás nem áll fenn.
- 6.) A locsolási célú vízvételre benyújtott kérelemben a Felhasználónak nyilatkoznia kell a következőkről:
  - a.) Tudomásul veszi, hogy a locsolási célú mellékvízmérőn vételezett vízmennyiséget rendeltetésszerűen a 2. pontban meghatározott célokra használja.  
Attól eltérő célokra – különösen, ha azokból szennyvíz keletkezik – ezen vízmennyiséget nem veszi igénybe.



- b.) A Felhasználó kötelezi magát arra, hogy a locsolási célú mellékvízmérő és a locsolási célú felhasználás ellenőrzését bármikor lehetővé teszi.
- c.) Amennyiben közérdekből vízkorlátozás kerül elrendelésre, Felhasználó tudomásul veszi, hogy a locsolási mérőn locsolóvizet nem használhat, ilyen címen a vízkorlátozási időszak végéig a locsolási célú mellékvízmérőn esetleg a tilalom ellenére vételezett vizet a csatornahasználati díj alapját képező szennyvízmennyiség megállapításánál Szolgáltató nem veszi figyelembe és szabálysértési eljárást kezdeményez a Felhasználóval szemben.

Amennyiben Felhasználó az előzőekben felsorolt adottságoknak megfelel, és a feltételeket vállalja, úgy kezdeményezheti a locsolási célú vízvételre engedélyezési terv készíttetését és benyújtását a Szolgáltató felé.

- 7.) A vízmérő, annak beszerelése és a nyilvántartásba vételt megelőző szemle, valamint a plombálás költsége a Felhasználót terheli.
- 8.) A locsolási célú vízvételre kérelem és a benyújtott dokumentáció alapján a Szolgáltató és a Felhasználó által megkötésre kerülő **KÖZZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS** időpontjától nyílik lehetőség.

## **II. LOCSOLÁSI CÉLÚ MELLÉKVÍZMÉRŐ BEÉPÍTÉSRE VONATKOZÓ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK**

- 1.) Mellékvízmérőként csak hitelesített, a szükséges hitelesítési bizonyítvánnyal rendelkező kültéri vízmérő alkalmazható. A meglévő vízmérő aknába aknás kivitelű, a kerti csapnál pedig csak függőlegesen beépíthető felszálló ágas, szárazon futó kialakítású mérő építhető be. A mérő beépítésekor minden esetben be kell tartani a gyártó művi előírásokat (mérő előtti: 3 x DN, utáni 2 x DN egyenes szakaszok).
- 2.) A vízmérő és a plombák mechanikai sérülésének megelőzését, fagyvédelmét Felhasználó köteles biztosítani. Ennek elmulasztása esetén DMRV Zrt.-t ebből származó kártérítési kötelezettség nem terheli.
- 3.) A locsolási célú vízfelhasználást mérő mellékvízmérőt a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő időszakonként hitelesíteni kell. Csupán fagyvédelmi célból a mérő nem szerelhető ki.
- 4.) A mellékvízmérőn jelentkező locsolási célú vízfelhasználás mennyiségét SZOLGÁLTATÓ a bekötési vízmérő leolvasásával egy időben történő leolvasással állapítja meg, melyről elszámoló számlát készít. A két leolvasás közötti időszakban kéthavonta rész-számlát bocsát ki  
- az éves várható fogyasztás alapján megállapított havi átlag (illetve kérésre módosított átlag), vagy  
- a Felhasználó által önleolvasó lapon, e-mailen, telefonon közölt mérőállás figyelembe vételével.
- 5.) Az elkülönítetten mért, locsolási célú vízhasználatot szolgáló mellékvízmérő telepítéséhez szükséges kérelem, és a részletszabályokat tartalmazó megállapodás mellékletei a következők:

### **5.1.) Műszaki leírás**

Tartalmaznia kell a kérelmező, tervező, azonosítására alkalmas adatait, tervező kamarai engedély számát, valamint a beépítésre kerülő mérőberendezés típusát, főbb jellemzőit. Az ingatlan helyrajzi számát, területét (m<sup>2</sup>) és a be nem épített területet (m<sup>2</sup>).

### **5.2.) Tervrajzok, melyek tartalmazzák**

- Az ingatlan érintett házi ivóvízhálózatát, ezek tartozékait feltüntető vázrajzot, a mérőbeépítés helyét, mely azonosításra, valamint helykiválasztás helyességének megítélésére alkalmas.
- A tervezett mérőbeépítés szerelési rajzait olyan léptékben, amely a műszaki megoldás elbírálhatóságát lehetővé teszi, a felhasználandó anyagok méretét, megnevezését, minőségét.



DMRV Zrt. a hiányosan kitöltött, illetve felszerelt dokumentációt - hiánypótlás céljából - legkésőbb 8 napon belül megküldi az igénylőnek.

DMRV Zrt. a dokumentáció megfelelősége esetén 15 napon belül a locsolási mellékvízmérő beépítéséhez hozzájárulását írásban megadja.

6.) A locsolási mellékvízmérő telepítése

A locsolási mellékvízmérő kizárólag az ingatlan tartozékát képező házi ivóvízhálózatra építhető be. A közhálózat részét képező ivóvíz bekötővezeték (a törzshálózat és a vízmérő akna közti vezeték, a bekötési vízmérő és az azt követően beépített elzáró szerelvény vízmérő felőli csatlakozó pontjáig terjedő vezeték szakasz) a locsolási mellékvízmérő felszerelése céljából meg nem bontható, át nem alakítható.

A beépítés lehetséges módjai:

6.1.) **Vízszintesen**, meglévő vízmérő aknába. A vízmérő kizárólag ún. „aknás”, nedvesen futó, kültérben is alkalmazható kialakítású lehet. A mérő beépítése a Felhasználó felőli oldal elzáró szelepe után „T” idom elhelyezésével, arról történő lecsatlakozással, úgy, hogy sem a bekötési vízmérő és mellékvízmérő leolvasását, sem a cseréjét a későbbiekben ne akadályozza.

Ha a meglévő aknában ez a feltétel nem biztosítható, úgy lehetőség van a meglévő akna kibővítésére, vagy új vízmérő akna építésére az MSZ 22115 FELHASZNÁLÓI VÍZBEKÖTÉSEK szabvány előírásai szerint. (lásd: ME72007 „Locsolóvíz mérőhely kialakítása meglévő vízmérő aknában”)

Vízmérő aknába mérő függőlegesen nem építhető be.

6.2.) **Függőlegesen** az ún. felszálló ágas, kültéri szárazon futós mérőszerkezetű vízmérő építhető be a kerti csap föld feletti felszálló ágába.

A kerti csap lehetőleg akadálymentesen megközelíthető legyen.

A locsolási mellékvízmérő elé elzáró szerelvény szükséges (lásd ME72008 „Locsolóvíz mérőhely kialakítása kerti csapnál”).

7.) Bármely megoldás esetén DMRV Zrt. a vízmérőt sorszámozott zárógyűrűkkel biztosítja az illetéktelen beavatkozás megakadályozására.

8.) Locsolási célú vízmérőhely kialakítását és a mellékvízmérő felszerelését megfelelő képzettséggel és engedéllyel rendelkező vállalkozó végezheti.

A beszerelést követő bejelentés után Társaságunk helyszíni SZEMLÉN ellenőrzi, hogy a kivitelezés a jóváhagyott tervnek megfelelően készült el, megfelelőség esetén felhelyezi a zárógyűrűket, és nyilvántartásba veszi a locsolási célú vízvételezés mérésére szolgáló vízmérőt.

**DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ  
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.  
www.dmrvzrt.hu**