

Váci Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz

Mintavétel időpontja:

2026.01.06

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9	7,8	-
Nitrátion		41	mg/l
Nitrition		2,3	mg/l
Összes oldott anyag		750	mg/l
Összes lebegő anyag	35	20	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	3,8	N mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	11	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1170	µS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	5,5	mg/l
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	53	O ₂ mg/l
Összes foszfor	10	4,75	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		20	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		560	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	30	13,9	N mg/l
Összes nitrogén	35	15,9	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja:

2026.01.21