

Váci Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2025.02.03

Vizsgált Komponens	Határ-érték	Mért érték	Mérték-egység
pH	6,5-9	7,6	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1220	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	75	70	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	5	1,2	N mg/l
Nitrition		0,88	mg/l
Nitrácion		47,1	mg/l
Összes szerves nitrogén	20	12,3	N mg/l
Összes nitrogén	25	13,8	N mg/l
Összes foszfor	5	4,68	P mg/l
Összes oldott anyag		760	mg/l
Összes lebegő anyag	35	18	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	560	mg/l
Lebegő ásványi anyag		<10	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l