

Váci Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2025.03.03

Vizsgált Komponens	Határ-érték	Mért érték	Mérték-egység
pH	6,5-9	7,8	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1280	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	45	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	13,6	N mg/l
Nitrition		6,3	mg/l
Nitrátion		26,2	mg/l
Összes szerves nitrogén	30	21,5	N mg/l
Összes nitrogén	35	23,8	N mg/l
Összes foszfor	10	4,9	P mg/l
Összes oldott anyag		730	mg/l
Összes lebegő anyag	35	<10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	555	mg/l
Lebegő ásványi anyag		<10	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l