

Váci Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz

Mintavétel időpontja:

2026.08.17

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9	7,5	-
Nitrátion		48,1	mg/l
Nitrition		0,86	mg/l
Összes oldott anyag		770	mg/l
Összes lebegő anyag	35	<10	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	0,22	N mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1270	μS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	3	mg/l
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	30	O ₂ mg/l
Összes foszfor	10	4,88	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		<10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		590	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	30	11,5	N mg/l
Összes nitrogén	35	11,8	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja:

2026.09.01