

Váci Ipari Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2026.03.04

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9	8	-
Nitrátion		54	mg/l
Nitrition		0,51	mg/l
Összes oldott anyag		580	mg/l
Összes lebegő anyag	35	30	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	0,18	N mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		980	μS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	3,5	mg/l
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	22	O ₂ mg/l
Összes foszfor	10	1,27	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		30	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		375	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	30	12,8	N mg/l
Összes nitrogén	35	12,9	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja:

2026.03.18