

Váci Ipari Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2025.11.26

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9	7,7	-
Nitrátion		24,3	mg/l
Nitrition		1,56	mg/l
Összes oldott anyag		550	mg/l
Összes lebegő anyag	35	45	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	5,9	N mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	14	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		920	μS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	84	O ₂ mg/l
Összes foszfor	10	2,7	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		395	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	30	12	N mg/l
Összes nitrogén	35	15	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja:

2025.12.08