

## Váci Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz  
Mintavétel időpontja:

2026.06.22

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9	8	-
Nitrátion		11,3	mg/l
Nitrition		14,2	mg/l
Összes oldott anyag		690	mg/l
Összes lebegő anyag	35	20	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	0,15	N mg/l
BOI <sub>5</sub> (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	13	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1150	μS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l
KOI <sub>k</sub> (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	57	O <sub>2</sub> mg/l
Összes foszfor	10	14,1	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		20	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		550	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	30	7	N mg/l
Összes nitrogén	35	9,73	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja:

2026.07.07