

## Veresegyházi Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz

Mintavétel időpontja:

2026.02.16

| Vizsgált Komponens                               | Határ-<br>érték | Mért<br>érték | Mérték-<br>egység   |
|--------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|
| pH                                               | 6-8,5           | 7,8           | -                   |
| Nitrátion                                        |                 | 20            | mg/l                |
| Nitrition                                        |                 | 0,25          | mg/l                |
| Összes oldott anyag                              |                 | 730           | mg/l                |
| Összes lebegő anyag                              | 30              | 10            | mg/l                |
| Ammónia-ammónium-nitrogén                        | 2               | 3             | N mg/l              |
| BOI <sub>5</sub> (5 napos biokémiai oxigénigény) | 15              | <10           | mg/l                |
| Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on      |                 | 1180          | µS/cm               |
| SZOE (szerves oldószer extrakt)                  | 2               | <2,0          | mg/l                |
| KOI <sub>k</sub> (dikromátos oxigénfogyasztás)   | 50              | 35            | O <sub>2</sub> mg/l |
| Összes foszfor                                   | 0,7             | <0,5          | P mg/l              |
| Lebegő ásványi anyag                             |                 | <10           | mg/l                |
| Összes oldott ásványi anyag                      | 2000            | 570           | mg/l                |
| Összes szervesetlen nitrogén                     | 20              | 7,7           | N mg/l              |
| Összes nitrogén                                  | 15              | 8,57          | N mg/l              |

Utolsó feltöltés időpontja:

2026.03.04