Veresegyházi Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja: *2026.10.19*

Vizsgált Komponens	Határ-érték	Mért érték	Mérték-egység
pH	6-8,5	8,2	-
Nitrátion		27,8	mg/l
Nitrition		0,17	mg/l
Összes oldott anyag		720	mg/l
Összes lebegő anyag	30	10	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	2	0,13	N mg/l
BOI_5 (5 napos biokémiai oxigénigény)	15	<10	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1180	µS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	2	<2,0	mg/l
KOI_k (dikromátos oxigénfogyasztás)	50	21	O2 mg/l
Összes foszfor	0,7	<0,5	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	550	mg/l
Összes szervetlen nitrogén	20	6,6	N mg/l
Összes nitrogén	15	7,03	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja: *2026.11.06*