

Zebegényi Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz

Mintavétel időpontja:

2025.07.23

Vizsgált Komponens	Határérték	Mért érték	Mérték-egység
pH	6,5-9	7,4	-
Nitrátion		87	mg/l
Nitrition		1,59	mg/l
Összes oldott anyag		840	mg/l
Összes lebegő anyag	75	<10	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	V.1.-XI.15.: 10	0,14	N mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	50	<10	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1320	μS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	200	23	O ₂ mg/l
Összes foszfor	5	1,84	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		<10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		660	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	V.1.-XI.15.: 30	20,6	N mg/l
Összes nitrogén	V.1.-XI.15.: 35	21,3	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja:

2025.08.05