

Csömöri Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2022.05.09

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-10	7,7	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1090	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	23	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	0,4	N mg/l
Nitrition		0,10	mg/l
Nitrátion		30,3	mg/l
Összes szerves nitrogén	28	7,4	N mg/l
Összes nitrogén	30	9,33	N mg/l
Összes foszfor	5	0,6	P mg/l
Összes oldott anyag		740	mg/l
Összes lebegő anyag	35	25	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	560	mg/l
Lebegő ásványi anyag		20	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l