

## Csömöri Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz  
Mintavétel időpontja:

2025.01.07

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-10	7,8	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1110	μS/cm
KOI <sub>k</sub> (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	23	O <sub>2</sub> mg/l
BOI <sub>5</sub> (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	0,08	N mg/l
Nitrition		0,07	mg/l
Nitrátion		34,4	mg/l
Összes szerves nitrogén	28	8	N mg/l
Összes nitrogén	30	11,2	N mg/l
Összes foszfor	5	0,54	P mg/l
Összes oldott anyag		690	mg/l
Összes lebegő anyag	35	<10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	540	mg/l
Lebegő ásványi anyag		<10	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l