

## Csömöri Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz  
Mintavétel időpontja:

2024.12.09

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-10	7,7	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1090	μS/cm
KOI <sub>k</sub> (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	51	O <sub>2</sub> mg/l
BOI <sub>5</sub> (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	< 10	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	0,08	N mg/l
Nitrition		0,06	mg/l
Nitrátion		30,7	mg/l
Összes szerves nitrogén	28	7,2	N mg/l
Összes nitrogén	30	9,1	N mg/l
Összes foszfor	5	0,93	P mg/l
Összes oldott anyag		700	mg/l
Összes lebegő anyag	35	11	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	510	mg/l
Lebegő ásványi anyag		< 10	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	< 2,0	mg/l