

Csömöri Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2023.01.03

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-10	7,3	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1040	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	61	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	15	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	0,2	N mg/l
Nitrition		0,24	mg/l
Nitrátion		29,5	mg/l
Összes szerves nitrogén	28	7,1	N mg/l
Összes nitrogén	30	11,5	N mg/l
Összes foszfor	5	1,6	P mg/l
Összes oldott anyag		630	mg/l
Összes lebegő anyag	35	45	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	465	mg/l
Lebegő ásványi anyag		40	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l