

Csömöri Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2024.05.08

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-10	8.1	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1060	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	43	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	11	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	0.1	N mg/l
Nitrition		0.52	mg/l
Nitrátion		43.5	mg/l
Összes szerves nitrogén	28	10.3	N mg/l
Összes nitrogén	30	12.4	N mg/l
Összes foszfor	5	0.5	P mg/l
Összes oldott anyag		710	mg/l
Összes lebegő anyag	35	34	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	520	mg/l
Lebegő ásványi anyag		20	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	7.5	mg/l