

Dejtári Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2022.02.28

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9,5	7,8	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		2360	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	87	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	22	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	85,50	N mg/l
Nitrition		<0,03	mg/l
Nitrátion		<1	mg/l
Összes szerves nitrogén	50	85,7	N mg/l
Összes nitrogén	35	87,4	N mg/l
Összes foszfor	5	1,01	P mg/l
Összes oldott anyag		1190	mg/l
Összes lebegő anyag	35	30	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		925	mg/l
Lebegő ásványi anyag		10	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	10	3,5	mg/l

