

Dejtári Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2025.01.07

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9,5	7,6	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		2300	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	2065	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	1046	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	87	N mg/l
Nitrition		<0,03	mg/l
Nitrácion		<1	mg/l
Összes szerves nitrogén	50	87,1	N mg/l
Összes nitrogén	35	164	N mg/l
Összes foszfor	5	25,6	P mg/l
Összes oldott anyag		1130	mg/l
Összes lebegő anyag	35	1426	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		820	mg/l
Lebegő ásványi anyag		220	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	10	2	mg/l