

Dejtári Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2024.10.29

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9,5	7,8	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		2250	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	197	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	65	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	84,00	N mg/l
Nitrition		< 0,03	mg/l
Nitrácion		< 1	mg/l
Összes szerves nitrogén	50	84,1	N mg/l
Összes nitrogén	35	91,4	N mg/l
Összes foszfor	5	9,22	P mg/l
Összes oldott anyag		1140	mg/l
Összes lebegő anyag	35	37	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		706	mg/l
Lebegő ásványi anyag		7	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	10	3,5	mg/l

