

Dejtári Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2024.12.10

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9,5	7,8	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		2250	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	512	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	246	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	89,5	N mg/l
Nitrition		< 0,03	mg/l
Nitrátion		1,8	mg/l
Összes szerves nitrogén	50	89,9	N mg/l
Összes nitrogén	35	93,9	N mg/l
Összes foszfor	5	11,0	P mg/l
Összes oldott anyag		1070	mg/l
Összes lebegő anyag	35	314	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		785	mg/l
Lebegő ásványi anyag		92	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	10	4,0	mg/l