

Dejtári Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2023.01.30

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9,5	7,4	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1730	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	59	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	21	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	5,00	N mg/l
Nitrition		8,90	mg/l
Nitrátion		275	mg/l
Összes szerves nitrogén	50	70,9	N mg/l
Összes nitrogén	35	75,8	N mg/l
Összes foszfor	5	1,33	P mg/l
Összes oldott anyag		1290	mg/l
Összes lebegő anyag	35	25	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		855	mg/l
Lebegő ásványi anyag		15	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	10	<2,0	mg/l

