

Dejtári Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2024.04.15

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9,5	7.7	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		2180	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	1669	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	750	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	81.00	N mg/l
Nitrition		<0,03	mg/l
Nitrátion		1.1	mg/l
Összes szerves nitrogén	30	81.3	N mg/l
Összes nitrogén	35	167.0	N mg/l
Összes foszfor	5	32.00	P mg/l
Összes oldott anyag		1160	mg/l
Összes lebegő anyag	35	944	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		860	mg/l
Lebegő ásványi anyag		235	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	10	3	mg/l

