

Dobogókői Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2023.03.13

| Vizsgált Komponens | Határérték | Mért érték | Mérték-egység |
|--|----------------|------------|---------------------|
| pH | 6,5-9 | 7,7 | - |
| Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on | | 925 | μS/cm |
| KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás) | 200 | 19 | O ₂ mg/l |
| BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény) | 50 | <10 | mg/l |
| Ammónia-ammónium-nitrogén | V.1.-XI.15.:5 | 0,05 | N mg/l |
| Nitrition | | 0,05 | mg/l |
| Nitrátion | | 106 | mg/l |
| Összes szerves nitrogén | V.1.-XI.15.:20 | 24,4 | N mg/l |
| Összes nitrogén | V.1.-XI.15.:25 | 27 | N mg/l |
| Összes foszfor | 5 | 2,74 | P mg/l |
| Összes oldott anyag | | 1790 | mg/l |
| Összes lebegő anyag | 75 | <10 | mg/l |
| Összes oldott ásványi anyag | 2000 | 1550 | mg/l |
| Lebegő ásványi anyag | | <10 | mg/l |
| SZOE (szerves oldószer extrakt) | 5 | <2,0 | mg/l |