

Gödöllői Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2023.02.13

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9	8,0	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1440	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	75	23	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	5	0,05	N mg/l
Nitrition		0,03	mg/l
Nitrátion		46	mg/l
Összes szerves nitrogén	20	10,6	N mg/l
Összes nitrogén	25	13,6	N mg/l
Összes foszfor	5	1,16	P mg/l
Összes oldott anyag		870	mg/l
Összes lebegő anyag	50	<10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	675	mg/l
Lebegő ásványi anyag		<10	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	3,0	mg/l