

Nőtincsi Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2019.01.21

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9,5	7,5	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1190	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	85	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	15	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	3,2	N mg/l
Nitrition		2,7	mg/l
Nitrátion		23,5	mg/l
Összes szerves nitrogén	50	9,4	N mg/l
Összes nitrogén	30	14,5	N mg/l
Összes foszfor	5	1,03	P mg/l
Összes oldott anyag		840	mg/l
Összes lebegő anyag	35	30	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		640	mg/l
Lebegő ásványi anyag		<10	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	10	<2,0	mg/l